



## TYPGODKÄNNANDE 1354 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Primy Corporation Ltd.

Primy Industrial Park No. 220, Dexiang Road, Pingsha, Zhuhai 519055, China.

Tel: +86 756 7722222 806

E-post: [info@primy.se](mailto:info@primy.se)

Hemsida: [www.primy.se](http://www.primy.se)

### Mekanisk blandararmatur

#### Produktbeskrivning

Engreppsblandare tillverkad i SUS304 rostfritt stål med speciellt utvalda ytor i ultramatt PVD. Blandarna är försedda med Neoperl strålsamlare som förser vattnet med luft för behagligt vattenflöde. Blandare ska anslutas i tappvattensystem med typgodkända flexibla kopplingsledningar.

#### Avsedd användning

Rostfria tvättställsblandare för varmt och kallt tappvatten.

#### Omfattning

Produkt serie Steel	Färgvarianter			
	Original	Sand	Amber	Shadow
Steel Clear	10020			10028
Steel Pure	10070			10078
Steel Speed	10060			10068
Steel Vector	10230, 10240, 10250	10236, 10246, 10256	10237, 10257, 10247	10238, 10258, 10248
Steel Vertex	10220	10226	10227	10228
Steel Voyage	10200, 10210, 10215	10206, 10211, 10216	10207, 10212, 10217	10208, 10213, 10218
Steel Wave	10000, 10015	10006, 10016	10007, 10017	10008, 10018
Produkt serie Primy	Rust	Scrap	Coal	
Radian			10300, 10301	
Vector	12230, 12240, 12250	12231, 12241, 12251	12232, 12242, 12252	
Vertex	12220	12221	12222	
Voyage	12005, 12200, 12215	12006, 12201, 12216	12202, 12007, 12217	

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvattenflöde	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedel. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

PRIMY

Produktnamn (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-

Kiwa Certification AB

1913

TG 1354

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Tillverkningsställe:**

Primy Industrial Park, Zhuhai 519055, Kina.

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **485/2021, daterat 2021-12-20.**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning 1178/2018, daterad 2023-05-22.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Monteringsanvisning Primy Bathroom, edition: 2023-03-27.

**Bedömningsunderlag**

Provningsrapport SBF2015F0256 och SBF201800815 från SINTEF.

Bedömningsrapport 0203/2023, daterad 2023-05-22 av Kiwa Certification AB.

Kontrollrapport 2022-11-24 KIWA.

**Kommentarer:**

Rostfria blandare för tvättställ är provade enligt EN 817:2008 och NKB 4.

Listan över färgvarianter;

- Original är borstad rostfritt stål
- Sand, Amber, Shadow – är borstad rostfritt stål med PVD
- Rust, Scrap, Coal – är rostfritt stål med speciellt utvalda ytor i ultramatt PVD

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-06-13


Diarienummer: 203/2023

Giltigt till: 2027-03-03

Tidigare diarienummer: 067/2022



**Deo Yamabo**



**Johnny Ostenfeldt**